

## 1.仕様諸元

|            |              |                       |
|------------|--------------|-----------------------|
| 発電装置型式     | ODG-U120-24型 |                       |
| 定格出力       | kVA          | 2                     |
|            | kW           | 1.6                   |
| 相数・線数      |              | 単相・2線                 |
| 定格出力電圧     | V            | 交流100±2               |
| 定格出力周波数    | Hz           | 50/60±3               |
| 定格電流       | A            | 16                    |
| 連続運転時間     | h            | 満油時燃料補給無し24時間以上       |
| 制御方式       |              | 全自動方式(自動始動－電源切替－自動停止) |
| 始動時間       |              | 停電より無瞬断で電源切替          |
| 騒音値(機側7m値) | dB(A)        | 67                    |
| 重量(乾燥重量)   | Kg           | 450                   |